

# Łączna liczba i objętość istotnych wycieków

## LICZBA I OBJĘTOŚĆ ISTOTNYCH WYCIEKÓW

Rodzaj wycieku/powód	Objętość wycieku	Spółka, której dotyczy wyciek	Uwagi
Pożar pompowni benzyny 2080 w dniu 20.05.2018	2,6 m <sup>3</sup>	Grupa LOTOS	Podczas pożaru pompowni benzyny przy rafinerii w Gdańsku utracono łącznie około 2,6 m <sup>3</sup> tego surowca. Część uległa spaleniowi, co wiązało się z emisją do powietrza, a część, wraz ze środkami gaśniczymi, spłynęła do kanalizacji i trafiła do rafineryjnej oczyszczalni ścieków. Ścieki zanieczyszczone benzyną zostały odpowiednio oczyszczone, a ostateczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach rzucanych do Martwej Wisty były znacznie poniżej wartości dopuszczalnych.
Wyciek wód zaolejonych z pokładu platformy do Morza Bałtyckiego podczas mycia pokładu - niewłaściwe zabezpieczenie bortnic pokładu	0,3 m <sup>3</sup>	LOTOS Petrobaltic	

Warto zaznaczyć, że były to zdarzenia o relatywnie niewielkiej skali. Usunięcie ich skutków trwało w obu przypadkach maksymalnie kilka godzin. Specjalistyczne służby zadziałały szybko i wykonały swoją pracę zgodnie z procedurami, ostatecznie zapewniając, że oba wycieki miały możliwie najmniejszy wpływ na środowisko.